

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Inspekční certifikát 3.1 dle EN 10204



Specifikace	EN 12201-3 nebo EN 1555-3	Číslo objednávky	
		Příloha objednávky	

Tento inspekční certifikát se vztahuje na níže uvedené produkty. Všechny šarže úspěšně dokončily následující testy :

Materiál : PE 100

Datum vydání :

Barva : černá

Název testu	Odkaz na doložku	Testovací metoda	Výsledek
Vzhled / barva	5.1/5.2 nebo 5.1/5.3	Vizuální	
Geometrické vlastnosti	6	EN ISO 3126	
Hydrostatická pevnost 80°C > 165hod	7.2 nebo 7.3	ISO 1167	
MFR* (index toku taveniny)	8.2	ISO 1133	
OIT* (termická stabilita)	8.2	ISO 11357-6	
Elektrické vlastnosti	5.4 nebo 5.5	Fyzikální měření	
Značení	10.2 nebo 11	Vizuální	
Rozpoznání svařovacího systému	10.4	ISO 1395	

* zkoušky provedeny na surovém materiálu

Elektrotvarovky Fusion jsou vhodné pro použití ve vodárenství do 16 bar tlaku včetně a v plynárenství do 10 bar tlaku včetně

Certifikát se vztahuje na následující produkty:

Číslo šarže	Číslo výrobku	Popis výrobku	MA

Autorizovaná osoba,
Paul Brecker
generální ředitel

Tento dokument je vytvořen elektronicky a je platný bez podpisu.