



## TECHNICKÉ INFORMACE – TLAKOVÉ ZKOUŠKY AVK ARMATURY

APP.3

### TLAKOVÁ ZKOUŠKA

#### Šoupata/Hydranty pro vodu

Hydraulická zkouška podle EN 1074-1 a 2 / EN 12266

Těsnost těla armatury vodou:

Ventily PN 10 testované na 17 barů

Ventily PN 16 testovány na 25 barů

Ventily PN 25 byly testovány na 37,5 barů

Těsnost těla armatury vodou armatury AWWA:

2 x PN

Test těsnosti uzávěru:

ventily PN x 1.1

Test těsnosti uzávěru AWWA:

1,0 x PN

Test těsnosti uzávěru je proveden z obou stran, vždy s druhým koncem otevřeným.

#### Šoupata pro plyn

Zkouška dle EN 13774, třída 2

Produkt nejdříve projde zkouškou vodou a následně testem vzduchem, viz níže:

Těsnost těla armatury vodou:

1,5 x PN

1,1 x PN vzduchem

Test těsnosti uzávěru vzduchem:

0,5 bar vzduchu

1,1 x PN vzduchu

Test těsnosti uzávěru je proveden z obou stran, vždy s druhým koncem otevřeným.

### CERTIFIKACE

Výroba všech produktů v programu AVK je řízena v souladu s postupy a Specifikací uvedenou v příručce »AVK-Quality«.

Společnost AVK je certifikována podle:

- ISO 9001 (kvalita)
- ISO 14001 (prostředí)
- OHSAS 18001 (pracovní prostředí a bezpečnost)